



610000

成都市天府新区华阳华府大道1段1号蓝润ISC2栋1单元2008号  
成都天汇致远知识产权代理事务所(普通合伙)  
胡晓(13551347715)

发文日:

2023年09月13日



申请号: 202321377011.2

发文序号: 2023090801261040

申请人: 贺小英 马方伟

发明创造名称: 一种药房的污染隔离取药窗

## 第一次审查意见通知书

本通知书是对申请日提交的申请文件的审查意见。根据专利法实施细则第44条的规定,审查员对上述实用新型专利申请进行了初步审查。经审查,该专利申请存在下列缺陷:

1.该专利申请涉及一种“药房的污染隔离取药窗”,其所要解决的技术问题是“1、一般的污染隔离取药窗都是采用密闭的窗户和取药门窗的组合结构,在进行取药时,需要药房内工作人员手动将取药门窗打开,取药门窗的开关间隔时间较长,污染容易进入到药房内,因此有待改进;2、污染隔离取药窗一般只具备隔离污染的作用,难以将细菌杀灭,因此存在一定的不足之处;3、在进行取药时,需要药房内工作人员将药品传递至窗口处,取药效率较低”,说明书中记载了“包括药房墙体、取药窗本体、活动窗、台体和伸缩驱动件,所述取药窗本体固定在药房墙体的内部,且所述取药窗本体的底部设置有取药口,所述活动窗设置在取药口位置处的取药窗本体内壁上,活动窗与取药窗本体紧密贴合,所述伸缩驱动件安装在活动窗上方的药房墙体内部,伸缩驱动件的输出端与活动窗的顶端固定连接,所述台体设置在药房墙体的下方,所述台体顶端的一侧固定有第一侧板,且所述第一侧板的外壁上安装有激光发射器,所述台体顶端的另一侧固定有第二侧板,且所述第二侧板的外壁上安装有激光接收器”,说明书中并未详细说明激光接收器、控制器和伸缩驱动件之间的连接结构,不清楚这样的控制结构如何设置在本申请的取药窗装置内;且送药斜坡的坡度有限,其表面有一定的摩擦力,使得药物并不能顺利地快速通过激光发射器所在的位置并滑出,说明书中未对斜坡和活动窗作出进一步的设计,因此,对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法实现,附图中也缺少实施该设想的具体产品结构,使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,因而不符合专利法第26条第3款的规定。

基于上述理由,该专利申请不能被授予专利权,而且该专利申请的申请文件中也没有记载其它任何可获得专利权的实质性内容,因此该专利申请不具备授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出具有说服力的理由,该专利申请将被驳回。

根据专利法实施细则第44条第2款的规定,申请人应当自收到本通知之日起两个月内陈述意见或补正,期满未答复的,该专利申请将被视为撤回。申请人陈述意见或补正/提交修改文本后,仍不符合规定的,该专利申请将被驳回。

审查员: 石丹宇

联系电话: 010-53960443

审查部门: 专利审查协作北京中心

